



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eth.eurofins.com

Ål kommune

Haddingvegen 2

3570 ÅL

Attn: Sekretariatet

AR-24-MM-105567-01

EUNOMO-00436650

Prøvemottak: 10.10.2024

Temperatur: 9

Analyseperiode: 10.10.2024 08:15 -

15.10.2024 10:23

Referanse: Ål kommune, Torpo vv

2024, uke 41

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                                    | 439-2024-10100012         | Prøvetakingsdato: | 09.10.2024      |      |                              |             |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------|------------------------------|-------------|
| Prøvetype:                                   | Drikkevann                | Prøvetaker:       | Dagfinn Skurdal |      |                              |             |
| Prøvemerkning:                               | Torpo v.v.Kloakkrenseanl. | Analysestartdato: | 10.10.2024      |      |                              |             |
| Analyse                                      | Resultat                  | Enhet             | LOQ             | MU   | Metode                       | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | 2                         | cfu/ml            | 1               | <1-9 | NS-EN ISO 6222               | max 100     |
| E. coli                                      | <1                        | MPN/100 ml        | 1               |      | NS-EN ISO 9308-2             | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                        | MPN/100 ml        | 1               |      | NS-EN ISO 9308-2             | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                        | cfu/100 ml        | 1               |      | NS-EN ISO 7899-2             | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 7.7                       |                   | 1               | 0.2  | NS-EN ISO 10523              | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | <0.10                     | FNU               | 0.1             |      | NS-EN ISO 7027-1             |             |
| Fargetall                                    | 6.0                       | mg Pt/l           | 2               | 25%  | NS-EN ISO 7887:2011 Method C | max 20      |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 14.0                      | mS/m              | 0.1             | 10%  | NS-EN ISO 7888.              | max 250     |
| * Lukt/smak                                  | 1 - Ingen                 |                   |                 |      | NMKL 183 Mod                 |             |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V3

### Kopi til:

Serviceorget (serviceorget@aal.kommune.no)

Nils-Egil Vedvik (nils.egil.vedvik@aal.kommune.no)

Svein Furuhaug (Svein.Furuhaug@aal.kommune.no)

Moss 15.10.2024

Stig Tjomsland

Stig Tjomsland

Kundeveileder (ASM)

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.