

Ål kommune  
Renseanlegg  
Torget 1  
3570 ÅLDato: 21.02.2018  
Prøve ID: 2018-2266  
ver 1**ANALYSERESULTATER**

Prøvemottak: 07.02.18

Analyseperiode: 07.02.18 - 21.02.18

2018-2266-1 Avløp behandlet ukeblandprøve  
Gjelder: **Gunnarhaugen renseanlegg**Tatt ut: 30.01.18 - 06.02.18  
Sted: **Utløp uke**

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
BOF 5	<b>22</b>	mg O/l	NS-EN 1899-1	<b>±6.4</b>
Total fosfor	<b>0.232</b>	mg P/l	Intern mod. ISO 6878	<b>±0.023</b>

2018-2266-2 Avløp behandlet  
Gjelder: **Gunnarhaugen renseanlegg**Tatt ut: 05.02.18 - 06.02.18  
Sted: **Utløp døgn**

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
BOF 5	<b>25</b>	mg O/l	NS-EN 1899-1	<b>±7.3</b>
Suspendert stoff - GF/C	<b>20</b>	mg/l	NS-EN 872	<b>±4</b>

Med hilsen

Sigrid Gregusson  
Kvalitetsleder/seniorrådgiver  
982 67 585Kopi til  
Nils Egil Vedvik (E-post)  
Svein Furuhaug (E-post)