

Ål kommune
Renseanlegg
Torget 1
3570 ÅLDato: 21.02.2018
Prøve ID: 2018-2267
ver 1**ANALYSERESULTATER**

Prøvemottak: 07.02.18

Analyseperiode: 07.02.18 - 21.02.18

2018-2267-1 Avløp behandlet ukeblandprøve
Gjelder: **Skarslia renseanlegg**Tatt ut: 30.01.18 - 06.02.18
Sted: **Utløp uke**

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
BOF 5	54	mg O/l	NS-EN 1899-1	±15.7
Total fosfor	0.184	mg P/l	Intern mod. ISO 6878	±0.018

2018-2267-2 Avløp behandlet
Gjelder: **Skarslia renseanlegg**Tatt ut: 05.02.18 - 06.02.18
Sted: **Utløp døgn**

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
BOF 5	58	mg O/l	NS-EN 1899-1	±16.8
Suspendert stoff - GF/C	17	mg/l	NS-EN 872	±3

Med hilsen

Sigrid Gregusson
Kvalitetsleder/seniorrådgiver
982 67 585Kopi til
Nils Egil Vedvik (E-post)
Svein Furuhaug (E-post)