

Ål kommune
 Vannverk
 Torget 1
 3570 ÅL
 Att: Nils Egil Vedvik

Dato: 07.05.2018
 Prøve ID: 2018-7655
 ver 1

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 03.05.18 Analyseperiode: 03.05.18 - 07.05.18

2018-7655-1 Råvann (drikkevann)
 Gjelder: **Sando barnehage**

Tatt ut: 02.05.18 Kl. 11:00 - 02.05.18
 Sted: **Råvann brønn**

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
Kimtall 22°C	1) Ikke påvist	kde/ml	NS-EN ISO 6222	
Koliforme bakterier	<1	kde/100ml	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
E.coli	<1	kde/100ml	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2

2018-7655-2 DR) Drikkevann (Hamar)
 Gjelder: **Sando barnehage**


Tatt ut: 02.05.18 Kl. 11:00 - 02.05.18
 Sted: **Kran i hus**

Parameter	Resultat	Enhet	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Kimtall 22°C	1) Ikke påvist	kde/ml	100	NS-EN ISO 6222	
Koliforme bakterier	<1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
E.coli	<1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2

< betyr: Mindre enn

- 1) Analysen er påbegynt 12-24 timer etter uttak.
 DR) Grenseverdier etter Drikkevannsforskriften

Med hilsen



Ingeborg Tønseth
 Laboratorieleder
 982 67 558

Kopi til
 Nils Egil Vedvik (E-post)
 Svein Furuhaug (E-post)