

Ål kommune
Vannverk
Torget 1
3570 ÅL
Att: Nils Egil Vedvik

Dato: 06.07.2018
Prøve ID: 2018-12548
ver 1

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 04.07.18

Analyseperiode: 04.07.18 - 06.07.18

2018-12548-1 Råvann (drikkevann)
Gjelder: **Torpo vannverk**

Tatt ut: 03.07.18 Kl. 09:10 - 03.07.18
Sted: **Råvann - Grunnvannsbrønn 2017**

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
Koliforme bakterier	Ikke påvist	kde/100ml	NS-EN ISO 9308-1	
E.coli	<1	kde/100ml	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
Intestinale enterokokker	<1	kde/100ml	NS-EN ISO 7899-2	0 - 1
pH ved 19-25°C	6.6		NS-EN ISO 10523	±0,2
*) Temperatur ved pH-måling	25.5	°C		
Turbiditet	3.5	FNU	NS-EN ISO 7027	±0.420
Fargetall (etter filtrering)	3	mg Pt/l	NS-EN ISO 7887 - C	±0.3

*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen

< betyr: Mindre enn

Med hilsen



Sigrid Gregusson
Kvalitetsleder/seniorrådgiver
982 67 585

Kopi til
Nils Egil Vedvik (E-post)
Svein Furuhaug (E-post)