

Ål kommune
Vannverk
Torget 1
3570 ÅL
Att: Nils Egil Vedvik

Dato: 07.05.2018
Prøve ID: 2018-7656
ver 1

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 03.05.18 Analyseperiode: 03.05.18 - 07.05.18

2018-7656-1 Råvann (drikkevann)
Gjelder: **Votndal vannverk**

Tatt ut: 02.05.18 Kl. 10:00 - 02.05.18
Sted: **Råvann brønn**

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
Kimtall 22°C	1) 400	kde/ml	NS-EN ISO 6222	
Koliforme bakterier	>150	kde/100ml	NS-EN ISO 9308-1	
E.coli	<1	kde/100ml	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2

2018-7656-2 DR) Drikkevann (Hamar)
Gjelder: **Votndal vannverk**


Tatt ut: 02.05.18 Kl. 10:00 - 02.05.18
Sted: **Nettvann**

Parameter	Resultat	Enhet	Grenseverdi	Metode	Måleusikkerhet
Kimtall 22°C	1) 24	kde/ml	100	NS-EN ISO 6222	18 - 33
Koliforme bakterier	<1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2
E.coli	<1	kde/100ml	0	NS-EN ISO 9308-1	0 - 2

< betyr: Mindre enn, > betyr: Større enn

- 1) Analysen er påbegynt 12-24 timer etter uttak.
DR) Grenseverdier etter Drikkevannsforskriften

Med hilsen



Ingeborg Tønseth
Laboratorieleder
982 67 558

Kopi til
Nils Egil Vedvik (E-post)
Svein Furuhaug (E-post)