

Ål kommune
Renseanlegg
Torget 1
3570 ÅLDato: 30.11.2017
Prøve ID: 2017-22875
ver 1**ANALYSERESULTATER**

Prøvemottak: 15.11.17

Analyseperiode: 15.11.17 - 30.11.17

2017-22875-1 Avløp ubehandlet
Gjelder: **Sundre renseanlegg**Tatt ut: 07.11.17 - 14.11.17
Sted: **Innløp uke**

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
Total fosfor	3.98	mg P/l	Intern mod. ISO 6878	±0.398
Total nitrogen	42	mg N/l	NS 4743	±6.40

2017-22875-2 Avløp ubehandlet
Gjelder: **Sundre renseanlegg**Tatt ut: 08.11.17 - 09.11.17
Sted: **Innløp døgn**

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
KOF Cr	334	mg O/l	ISO 15705	±33.4
BOF 5	108	mg O/l	NS-EN 1899-1	±31.3

2017-22875-3 Avløp behandlet
Gjelder: **Sundre renseanlegg**Tatt ut: 07.11.17 - 14.11.17
Sted: **Utløp uke**

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
Total fosfor	0.138	mg P/l	Intern mod. ISO 6878	±0.014

2017-22875-4 Avløp behandlet
Gjelder: **Sundre renseanlegg**Tatt ut: 08.11.17 - 09.11.17
Sted: **Utløp døgn**

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
KOF Cr	58	mg O/l	ISO 15705	±11.6
BOF 5	10	mg O/l	NS-EN 1899-1	±3.5

Med hilsen

Ingeborg Tønseth
Laboratorieleder
982 67 558Kopi til
Nils Egil Vedvik (E-post)
Svein Furuhaug (E-post)

Angitt måleusikkerhet er beregnet med en dekningsfaktor k=2.

For opplysninger om måleusikkerheten for akkrediterte mikrobiologiske analyser av næringsmidler og fôr ta kontakt med laboratoriet.
Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvingsobjekter. Rapporten må ikke offentliggjøres annet enn i sin helhet uten skriftlig tillatelse.
Informasjon om hvilken avdeling som har utført de enkelte analysene oppgis ved henvendelse til laboratoriet.