

Ål kommune
Renseanlegg
Torget 1
3570 ÅLDato: 22.02.2018
Prøve ID: 2018-2197
ver 1**ANALYSERESULTATER**

Prøvemottak: 07.02.18

Analyseperiode: 07.02.18 - 22.02.18

2018-2197-1 Avløp ubehandlet ukeblandprøve
Gjelder: **Sundre renseanlegg**Tatt ut: 30.01.18 - 06.02.18
Sted: **Innløp uke**

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
Total fosfor	5.43	mg P/l	Intern mod. ISO 6878	±0.543
Total nitrogen	46	mg N/l	NS 4743	±6.80

2018-2197-2 Avløp ubehandlet
Gjelder: **Sundre renseanlegg**Tatt ut: 03.02.18 - 04.02.18
Sted: **Innløp døgn**

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
KOF Cr	532	mg O/l	ISO 15705	±53.2
BOF 5	204	mg O/l	NS-EN 1899-1	±59.2

2018-2197-3 Avløp behandlet ukeblandprøve
Gjelder: **Sundre renseanlegg**Tatt ut: 30.01.18 - 06.02.18
Sted: **Utløp uke**

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
Total fosfor	0.144	mg P/l	Intern mod. ISO 6878	±0.014

2018-2197-4 Avløp behandlet
Gjelder: **Sundre renseanlegg**Tatt ut: 03.02.18 - 04.02.18
Sted: **Utløp døgn**

Parameter	Resultat	Enhet	Metode	Måleusikkerhet
KOF Cr	29	mg O/l	ISO 15705	±7.5
BOF 5	8	mg O/l	NS-EN 1899-1	±2.8

Med hilsen

Sigrid Gregusson
Kvalitetsleder/seniorrådgiver
982 67 585Kopi til
Nils Egil Vedvik (E-post)
Svein Furuhaug (E-post)

Angitt måleusikkerhet er beregnet med en dekningsfaktor k=2.

For opplysninger om måleusikkerheten for akkrediterte mikrobiologiske analyser av næringsmidler og for ta kontakt med laboratoriet. Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvingsobjekter. Rapporten må ikke offentliggjøres annet enn i sin helhet uten skriftlig tillatelse. Informasjon om hvilken avdeling som har utført de enkelte analysene oppgis ved henvendelse til laboratoriet.