

Ål kommune  
 Renseanlegg  
 Torget 1  
 3570 ÅL

Att: Nils Egil Vedvik

Dato: 05.10.2018  
 Prøve ID: 2018-18299  
 ver 1

## ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 26.09.18

Analyseperiode: 26.09.18 - 05.10.18

2018-18299-1 Avløp ubehandlet ukeblandprøve  
 Gjelder: **Sundre renseanlegg**

Tatt ut: 18.09.18 - 25.09.18  
 Sted: **Innløp uke**

| Parameter      | Resultat    | Enhet  | Metode               | Måleusikkerhet |
|----------------|-------------|--------|----------------------|----------------|
| Total fosfor   | <b>4.11</b> | mg P/l | Intern mod. ISO 6878 | <b>±0.411</b>  |
| Total nitrogen | <b>32</b>   | mg N/l | NS 4743              | <b>±4.80</b>   |

2018-18299-2 Avløp ubehandlet  
 Gjelder: **Sundre renseanlegg**

Tatt ut: 22.09.18 - 23.09.18  
 Sted: **Innløp døgn**

| Parameter | Resultat   | Enhet  | Metode       | Måleusikkerhet |
|-----------|------------|--------|--------------|----------------|
| KOF Cr    | <b>310</b> | mg O/l | ISO 15705    | <b>±31.0</b>   |
| BOF 5     | <b>119</b> | mg O/l | NS-EN 1899-1 | <b>±34.5</b>   |

2018-18299-3 Avløp behandlet ukeblandprøve  
 Gjelder: **Sundre renseanlegg**

Tatt ut: 18.09.18 - 25.09.18  
 Sted: **Utløp uke**


| Parameter    | Resultat     | Enhet  | Metode               | Måleusikkerhet |
|--------------|--------------|--------|----------------------|----------------|
| Total fosfor | <b>0.139</b> | mg P/l | Intern mod. ISO 6878 | <b>±0.014</b>  |

2018-18299-4 Avløp behandlet  
 Gjelder: **Sundre renseanlegg**

Tatt ut: 22.09.18 - 23.09.18  
 Sted: **Utløp døgn**

| Parameter | Resultat  | Enhet  | Metode       | Måleusikkerhet |
|-----------|-----------|--------|--------------|----------------|
| KOF Cr    | <b>28</b> | mg O/l | ISO 15705    | <b>±7.3</b>    |
| BOF 5     | <b>7</b>  | mg O/l | NS-EN 1899-1 | <b>±2.5</b>    |

Med hilsen



Ingeborg Tønseth  
 Laboratorieleder  
 982 67 558

Kopi til  
 Nils Egil Vedvik (E-post)  
 Svein Furuhaug (E-post)

Angitt måleusikkerhet er beregnet med en dekningsfaktor k=2.

For opplysninger om måleusikkerheten for akkrediterte mikrobiologiske analyser av næringsmidler og fôr ta kontakt med laboratoriet.

Måleusikkerhet for kjemiske analyser fra undeleverandør oppgis ved forespørsel.

Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvingsobjekter. Rapporten må ikke offentliggjøres annet enn i sin helhet uten skriftlig tillatelse.

Informasjon om hvilken avdeling som har utført de enkelte analysene oppgis ved henvendelse til laboratoriet.