



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@etn.eurofins.com

Ål kommune
Haddingvegen 2
3570 ÅL
Attn: Sekretariatet

AR-24-MM-071011-01

EUNOMO-00425733

Prøvemottak: 10.07.2024
Temperatur: 3
Analyseperiode: 10.07.2024 17:43 -
18.07.2024 11:10

Referanse: Avløpsvann, uke 28

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 439-2024-07100427	Prøvetakingsdato: 07.07.2024 - 08.07.2024				
Prøvetype: Avløpsvann	Prøvetaker: Dag Erland T.				
Prøvemerkning: Sundre RA Utløp døgn	Analysestartdato: 10.07.2024				
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Total Nitrogen (Inline)	48	mg/l	0.02	20%	NS-EN ISO 11905-1
Ammonium (NH4-N)					
Ammonium-N	44	mg/l	0.1	15%	Intern metode
Nitrat + Nitritt ($\Sigma(\text{NO}_3+\text{NO}_2)\text{-N}$)	320	$\mu\text{g/l}$	5	20%	NS-EN ISO 13395
Kjemisk oksygenforbruk (KOF _{Cr})	33	mg/l	5	25%	NS-ISO 15705
Biokjemisk oksygenforbruk (BOF) 5 d	7	mg/l	3	35%	NS-EN ISO 5815-1

Kopi til:

Servicetorget (servicetorget@aal.kommune.no)
Dag Erland Tangnæs (Dag.Erland.Tangnaes@aal.kommune.no)
Nils-Egil Vedvik (nils.egil.vedvik@aal.kommune.no)
Nina Viko Eidsgård (nina@hallingdalrenovasjon.no)
Rambøll v/ Vannmiljø (vannmiljo@ramboll.no)
Svein Furuhaug (Svein.Furuhaug@aal.kommune.no)

Moss 18.07.2024

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.