



# eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eth.eurofins.com

**AR-25-MM-042463-01**

**EUNOMO-00460666**

Prøvemottak: 30.04.2025

Temperatur: 12

Analyseperiode: 30.04.2025 11:13 -

05.05.2025 10:47

Referanse:

Ål kommune,  
Gunnarhaugen vv 2025,  
uke 18

Ål kommune  
Haddingvegen 2  
3570 ÅL  
Attn: Nils-Egil Vedvik

## ANALYSERAPPORT

### Merknader prøveserie:

Kimtall er analysert mellom 12 og 24 timer etter prøveuttak. Dette tilfredsstiller ikke kravene i NS-EN ISO 19458 Prøvetaking for mikrobiologisk vannanalyse. Dette kan ha påvirket analyseresultatene.

Prøven hadde ved ankomst høyere temperatur enn anbefalt. Det kan ha påvirket gyldighet av resultatene

| Prøvenr.:                                    | 439-2025-04300171            | Prøvetakingsdato: | 29.04.2025    |      |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|------|------------------------------|
| Prøvetype:                                   | Råvann                       | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                              |
| Prøvemerkning:                               | Gunnarh. v.v. Råvann Brønn 5 | Analysestartdato: | 30.04.2025    |      |                              |
| Analyse                                      | Resultat                     | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode                       |
| * Kimtall 22°C, 68t                          | 7                            | cfu/ml            | 1             | 3-19 | NS-EN ISO 6222               |
| E. coli                                      | <1                           | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2             |
| Koliforme                                    | <1                           | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2             |
| Intestinale enterokokker                     | <1                           | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2             |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 7.6                          |                   | 1             | 0.2  | NS-EN ISO 10523              |
| Turbiditet                                   | 0.33                         | FNU               | 0.1           | 30%  | NS-EN ISO 7027-1             |
| Fargetall                                    | <2                           | mg Pt/l           | 2             |      | NS-EN ISO 7887:2011 Method C |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 28.7                         | mS/m              | 0.1           | 10%  | NS-EN 27888                  |
| * UV-transmisjon 5 cm                        | 80.7                         | %                 |               |      | NS 9462                      |

### Kopi til:

Serviceorget (servicetorget@aal.kommune.no)

Svein Furuhaug (Svein.Furuhaug@aal.kommune.no)

**Moss 05.05.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.