

Ål kommune  
Haddingvegen 2  
3570 ÅL  
Attn: Nils-Egil Vedvik

**AR-25-MM-088038-01****EUNOMO-00473632**

Prøvemottak: 13.08.2025  
Temperatur: 12  
Analyseperiode: 13.08.2025 08:25 -  
16.08.2025 10:59

Referanse: Ål kommune,  
Gunnarhaugen vv, uke 33

## ANALYSERAPPORT

**Merknader prøveserie:**

Kimtall er analysert mellom 12 og 24 timer etter prøveuttak. Dette tilfredsstiller ikke kravene i NS-EN ISO 19458 Prøvetaking for mikrobiologisk vannanalyse. Dette kan ha påvirket analyseresultatene.

temp.: Prøven hadde ved ankomst høyere temperatur enn anbefalt. Det kan ha påvirket gyldighet av resultatene

| Prøvenr.:                                    | 439-2025-08130033 | Prøvetakingsdato: | 12.08.2025    |      |                              |             |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|------------------------------|-------------|
| Prøvetype:                                   | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                              |             |
| Prøvemerkning:                               | PA36 Leveld       | Analysestartdato: | 13.08.2025    |      |                              |             |
| Analyse                                      | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode                       | Grenseverdi |
| * Kimtall 22°C, 68t                          | 11                | cfu/ml            | 1             | 5-25 | NS-EN ISO 6222               | max 100     |
| E. coli                                      | <1                | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2             | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                | MPN/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-2             | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2             | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 8.1               |                   | 1             | 0.2  | NS-EN ISO 10523              | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | <0.10             | FNU               | 0.1           |      | NS-EN ISO 7027-1             |             |
| Fargetall                                    | <2                | mg Pt/l           | 2             |      | NS-EN ISO 7887:2011 Method C |             |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 53.1              | mS/m              | 0.1           | 10%  | NS-EN 27888                  | max 250     |
| * Lukt/smak                                  | 1 - Ingen         |                   |               |      | NMKL 183 Mod                 |             |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

**Kopi til:**

Serviceorget (serviceorget@aal.kommune.no)

Svein Furuhaug (Svein.Furuhaug@aal.kommune.no)

**Moss 16.08.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist.    Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.