



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Moss)

F. reg. NO9 651 416 18

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eth.eurofins.com

AR-24-MM-080979-01

EUNOMO-00428978

Prøvemottak: 15.08.2024

Temperatur: 13

Analyseperiode: 15.08.2024 09:39 -

19.08.2024 11:39

Referanse:

Ål kommune, Sando, Vats-

+ Votndalen 2024, uke 33

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                                    | 439-2024-08150141       | Prøvetakingsdato: | 14.08.2024  |      |                              |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|------|------------------------------|
| Prøvetype:                                   | Råvann                  | Prøvetaker:       | Egil Lybekk |      |                              |
| Prøvemerkning:                               | Sando barneh. v.v,brønn | Analysestartdato: | 15.08.2024  |      |                              |
| Analyse                                      | Resultat                | Enhet             | LOQ         | MU   | Metode                       |
| Kimtall 22°C, 68t                            | 19                      | cfu/ml            | 1           | 9-40 | NS-EN ISO 6222               |
| E. coli                                      | <1                      | MPN/100 ml        | 1           |      | NS-EN ISO 9308-2             |
| Koliforme                                    | <1                      | MPN/100 ml        | 1           |      | NS-EN ISO 9308-2             |
| Intestinale enterokokker                     | <1                      | cfu/100 ml        | 1           |      | NS-EN ISO 7899-2             |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 7.9                     |                   | 1           | 0.2  | NS-EN ISO 10523              |
| Turbiditet                                   | 0.27                    | FNU               | 0.1         | 30%  | NS-EN ISO 7027-1             |
| Fargetall                                    | <2                      | mg Pt/l           | 2           |      | NS-EN ISO 7887:2011 Method C |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 23.9                    | mS/m              | 0.1         | 10%  | NS-EN ISO 7888.              |
| * UV-transmisjon 5 cm                        | 92.1                    | %                 |             |      | NS 9462                      |

### Kopi til:

Servicetorget (servicetorget@aal.kommune.no)

Nils-Egil Vedvik (nils.egil.vedvik@aal.kommune.no)

Svein Furuhaug (Svein.Furuhaug@aal.kommune.no)

Moss 19.08.2024

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.